

№п.п	Наименование организации	Наименование объекта (источник теплоснабжения, тепловые сети)	Сведения из нормативной технической документации на объекты теплоснабжения										Меры по обеспечению надежности систем теплоснабжения	Наименование специализированной организации проводившей техническое обследование объектов	Дата и номер отчетного технического обследования объекта				
			Год постройки	Дата ввода в эксплуатацию	Фактическое состояние (рабочее, ветхое)	Процент износа	Аварийность		Информация о работах			Наличие (отсутствие) технической возможности обеспечения теплоснабжения.				Материальная характеристика (материал, диаметр, длина трубопроводов)	Инвестиционные программы и тарифы		
							С момента предыдущего технического обследования	Проведение технического обследования впервые за последние 5 лет	Дата (период) модернизации и реконструкции	Дата (период) аварийных и ремонтных работ	Место и адрес проведения работ						Наличие и реализация (процент реализации)	Финансирование (уровни организации, муниципалитета, субъекта РФ);	Сумма выделяемых средств тыс.рублей
1	АО "Курорт Старая Русса"	Котельная (здание)	1964	1964	рабочее	96,6	нет					нет						ООО "Новгород-Энерго"	№002-2018-0044/17 от 16.03.2018
2	АО "Курорт Старая Русса"	ГРП (здание)	1979	1979	рабочее	82	нет					нет						ООО НТЦ "Феникс"	№22-301587-2021 от 27.10.2020
3	АО "Курорт Старая Русса"	Котлы паровые ДКВР2,5/13, ДКВР4/13, ДКВР10/13	1958-2007	1964-2009	рабочее	93-94	нет					нет						ООО "Новгород-Энерго"	№008-2018-059/2 от 30.11.2018
4	АО "Курорт Старая Русса"	Коте паровой ДЕ10/14	1995	1997	рабочее	91,6	нет	10.02.2020-05.10.2020		Котельная г. Старая Русса, ул. Ломоносова 24		нет						ООО "НПО Котлотехника"	№233/37-Р/19-06-1 от 20.05.2019
5	АО "Курорт Старая Русса"	Трубопровод пара IV категории	1996	1996	рабочее	92	нет					нет	Сталь, общая длина 143,7 м, средний диаметр 146 мм					ООО НТЦ "Феникс"	№263/ТУ-2021 от 30.06.2021
6	АО "Курорт Старая Русса"	Трубопроводы отопления	2003-2021	2003-2021	рабочее	55-3	нет					нет	Сталь, общая длина 5048 м, средний диаметр 113,5мм					АО "Курорт Старая Русса"	13.09.2021
7	АО "Курорт Старая Русса"	Трубопроводы ГВС	2003-2021	2003-20021	рабочее	55-3	нет					нет	Сталь, общая длина 4432 м, средний диаметр 89,5мм					АО "Курорт Старая Русса"	13.09.2021

Примечание: Сведения предоставляются по организации в целом